

Информация о результатах проверок контролирурующих органов за 2019 г.

<i>Дата проверки</i>	<i>Наименование контрольного органа</i>	<i>Тема проверки</i>	<i>Результаты проверки</i>	<i>Меры по результатам проверки</i>
27.02.2019 г.	Прокуратура Пестравского района	Проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних	Выявленные нарушения: -не приняты меры по своевременной очистке крыш от снега и льда.	Принятые меры: 1.Нарушение устранено. 2.Привлечена к дисциплинарной ответственности Ишкова Г.Ю. – ответственная за охрану труда, ГО и ЧС.
16.04.2019 г.	Прокуратура Пестравского района	Проверка соблюдения требований законодательства о предоставлении государственных услуг	Выявленные нарушения: на официальном сайте ООО не размещен Административный регламент предоставления МОиН СО государственной услуги «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательным программам»	Принятые меры: Привлечена к дисциплинарной ответственности Ерусланкина Татьяна Михайловна за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
22.08.2019г.	Государственная инспекция финансового контроля Самарской области	Проверка своевременного размещения квартальных отчетов о выполнении государственного задания на сайте http://bus.gov.ru	Выявленные нарушения: 1.допущено неразмещение в установленный срок электронной копии отчета учреждения о выполнении госзадания за 3 квартал 2017г. на сайте http://bus.gov.ru	Принятые меры: 1.Привлечена к дисциплинарной ответственности директор школы.

08.08.2019 г.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Пестравский и Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы	Соблюдение обязательных требований и требований, установленных актами (внеплановая)	Нарушений нет	
27.11.2019	Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске	Плановая проверка с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2019г в школе	Выявленные нарушения: Расписание уроков не соответствует требованиям п.10.8,п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10	Принятые меры: Нарушение устранено

27.11.2019	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске	Плановая проверка с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2019г в школе	<p>1. Обеспечить потолок спортивного зала, стену в раздевалке при спортивном зале гладким покрытием, устранить щели, трещины, деформации, признаки поражения грибком, затрудняющие проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии с п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p> <p>2. Устранить щели, дефекты, механические повреждения полов в спортивном зале в соответствии с п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10</p> <p>3. Обеспечить возможность проветривания в актовом зале (заменить оконные рамы) в соответствии с п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10</p> <p>4. Провести замену разбитых стекол, остекление окон выполнить из цельных стеклопакетов в рекреации</p>	ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка – штраф 30 000 руб. Направлены ходатайства в ЮЗУ, администрацию м.р.Пестравский
------------	---	---	--	---

				<p>при спортивном зале в соответствии с п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10</p> <p>5. Провести замену вышедших из строя источников света в кабинетах №2, №5, №9 в соответствии с п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10</p> <p>6. Обеспечить туалеты устройствами системы подогрева воды в соответствии с п.8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10</p> <p>7. Выполнить инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: провести меры по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, стенах здания в соответствии с п.3.8 СП 3.5.2.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»</p> <p>8. Провести искусственную освещенность в соответствии с п.7.2. СанПиН 2.4.2.2821-10</p> <p>В кабинете №3, кабинете №6, в кабинете №9, в кабинете №4. Представить протокол</p>
--	--	--	--	--

27.11.2019	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышев ске	Плановая проверка с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2019г в детском саду	лабораторных испытаний	
ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка – штраф 30 000 руб. Направлены ходатайства в ЮЗУ, администрацию м.р.Пестравский				
<p>1. В соответствии с п.4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» обеспечить окна в музыкальном зале конструкциями, позволяющими организовать проветривание помещения, предназначенного для пребывания детей.</p> <p>2. В соответствии с п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить осветительный прибор в складском помещении защитной светорассеивающей арматурой.</p> <p>3. В соответствии с п. 5.1,5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить стены и потолки лестничного пролета и складских помещений, на потолок с отделкой, допускающей проведение уборки влажным способом и</p>				

